

MAIRIE DE JAUSIERS
MAIRIE
04850 JAUSIERS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

JAUSIERS
JAUSIERS CHANENC

Exploitant:	S.A.U.R. FRANCE PROVENCE-ALPES	Prélevé le :	mardi 06 novembre 2018 à 10h45
Unité de gestion:	0104 - JAUSIERS	par :	CARSO (RF)
Commune:	JAUSIERS		
Installation n°	UDI - 000430 - JAUSIERS CHANENC		
Point de surveillance n°	P - 0000000490 - JAUSIERS CHANENC		
Localisation exacte	MAIRIE ROBINET SANITAIRES		
Type d'eau:	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Prélèvement n°	00114229	Analyse n°	00114295
Type analyse:	D1CL2	Référence labo:	LSE1811-15975

	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Min	Max	Min	Max	
MESURES TERRAIN							
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET					
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL							
Température de l'eau	11,2	°C				25,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	8,1	unité pH			6,50	9,00	
MINERALISATION							
Conductivité à 25°C	503	µS/cm			200,00	1 100,00	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION							
Chlore libre	<0,03	mg(Cl ₂)/L					
Chlore total	<0,03	mg(Cl ₂)/L					


	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Min	Max	Min	Max	
ANALYSES LABORATOIRE							
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET					
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET					
Turbidité néphélométrique NFU	0,55	NFU				2,00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							

ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Min	Max	Min	Max
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00114229)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

*L'ingénieur Principal d'Etudes
Sanitaires,*



Bruno SACCHETTI