

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

--- Type Code Nom
Prélèvement 00147453
Unité de gestion 0475 PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation UDI 002469 BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance P 0000002893 BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Localisation exacte DANS LE BAIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 10h32
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE


Type analyse: PCLR
Type d'eau: RI

	Résultats	Limites de qualité		Référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Transparence qualitative	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Affichage des résultats sur le site	MAJ SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N SANS OBJET				
Température de l'eau	36,9 °C		36,00		33,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Acide isocyanurique	<15 mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,50 mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M. mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,03 mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	0,46 mg(Cl ₂)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,53 mg(Cl ₂)/L				
MINERALISATION					
Chlorures	27 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	3,1 mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Légionella pneumophila sp (L)	0 UFC/L		1000		0,00
Legionella sp	0 UFC/L				
Pseudomonas aëruginoza par 100ml	<1 n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147453)

L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Caroline CHAUVIN

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

--- Type Code Nom
Prélèvement 00147453
Unité de gestion 0475 PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation UDI 002469 BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance P 0000002893 BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Localisation exacte DANS LE BAIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 10h32
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE


Type analyse: PCLR
Type d'eau: RI

	Résultats	Limites de qualité		Référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Transparence qualitative	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Affichage des résultats sur le site	MAJ SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N SANS OBJET				
Température de l'eau	36,9 °C		36,00		33,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Acide isocyanurique	<15 mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,50 mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M. mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,03 mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	0,46 mg(Cl ₂)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,53 mg(Cl ₂)/L				
MINERALISATION					
Chlorures	27 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	3,1 mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Légionella pneumophila sp (L)	0 UFC/L		1000		0,00
Legionella sp	0 UFC/L				
Pseudomonas aëruginoza par 100ml	<1 n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147453)

L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Caroline CHAUVIN

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

--- Type Code Nom
Prélèvement 00147453
Unité de gestion 0475 PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation UDI 002469 BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance P 0000002893 BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Localisation exacte DANS LE BAIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 10h32
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE


Type analyse: PCLR
Type d'eau: RI

	Résultats	Limites de qualité		Référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Transparence qualitative	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Affichage des résultats sur le site	MAJ SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N SANS OBJET				
Température de l'eau	36,9 °C		36,00		33,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Acide isocyanurique	<15 mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,50 mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M. mg(Cl ₂)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,03 mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	0,46 mg(Cl ₂)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,53 mg(Cl ₂)/L				
MINERALISATION					
Chlorures	27 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	3,1 mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Légionella pneumophila sp (L)	0 UFC/L		1000		0,00
Legionella sp	0 UFC/L				
Pseudomonas aëruginoza par 100ml	<1 n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147453)

L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Caroline CHAUVIN