

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE DE JAUSIERS
MAIRIE
14 avenue des Mexicains
04850 JAUSIERS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

--- Type Code Nom
Prélèvement 00148214
Unité de gestion 0475 PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation UDI 002468 GRAND BASSIN LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance P 0000002892 GRAND BASSIN LE CHATEAU DES MAGNANS
Localisation exacte GRAND BASSIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : vendredi 04 avril 2025 à 10h12
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE


Type analyse: PCL
Type d'eau: PI

	Résultats	Limites de qualité		Référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Transparence qualitative	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Affichage des résultats sur le site	MAJ SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N SANS OBJET				
Température de l'eau	29,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Acide isocyanurique	<15 mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,29 mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M. mg(Cl2)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,21 mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,84 mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,50 mg(Cl2)/L				
MINERALISATION					
Chlorures	110 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	3,9 mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1 n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00148214)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

SOCIETE NEVESOL CHATEAU DES MAGNANS
Immeuble Lou Rouchas

04400 PRALOU

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

--- Type Code Nom
Prélèvement 00148214
Unité de gestion 0475 PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation UDI 002468 GRAND BASSIN LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance P 0000002892 GRAND BASSIN LE CHATEAU DES MAGNANS
Localisation exacte GRAND BASSIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : vendredi 04 avril 2025 à 10h12
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE


Type analyse: PCL
Type d'eau: PI

		Limites de qualité		Référence de qualité	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Transparence qualitative	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Affichage des résultats sur le site	MAJ SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N SANS OBJET				
Température de l'eau	29,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Acide isocyanurique	<15 mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,29 mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M. mg(Cl2)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,21 mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,84 mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,50 mg(Cl2)/L				
MINERALISATION					
Chlorures	110 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	3,9 mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1 n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00148214)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

DIFFUSION IMMOBILIER
BP 1 - 3 av. des 3 frères Arnaud

04400 BARCELONNETTE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

--- Type Code Nom
Prélèvement 00148214
Unité de gestion 0475 PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation UDI 002468 GRAND BASSIN LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance P 0000002892 GRAND BASSIN LE CHATEAU DES MAGNANS
Localisation exacte GRAND BASSIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : vendredi 04 avril 2025 à 10h12
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE


Type analyse: PCL
Type d'eau: PI

		Limites de qualité		Référence de qualité	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Transparence qualitative	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Affichage des résultats sur le site	MAJ SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N SANS OBJET				
Température de l'eau	29,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Acide isocyanurique	<15 mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,29 mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M. mg(Cl2)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,21 mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,84 mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,50 mg(Cl2)/L				
MINERALISATION					
Chlorures	110 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	3,9 mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1 n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00148214)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN