Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE DE JAUSIERS
MAIRIE
14 avenue des Mexicains
04850 JAUSIERS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00147609	
Unité de gestion		0475	PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation	UDI	002469	BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance	P	0000002893	BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS

Localisation exacte DANS LE BAIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : mercredi 05 mars 2025 à 10h51
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE

Type analyse: PCL
Type d'eau: RI

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Référence de qualité inférieure	Référence de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES						
Transparence qualitative	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Affichage des résultats sur le site	MAJ	SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	30,0	°C		36,00		33,00
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE						
pH	7,3	unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Acide isocyanurique	<15	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,46	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M.	mg(Cl2)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,24	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,73	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,70	mg(Cl2)/L				
MINERALISATION						
Chlorures	38	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIOUES						
Carbone organique total	4,2	mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES						
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147609)

L'eau du bain à remous est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Caroline CHAUVIN

Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

SOCIETE NEVESOL CHATEAU DES MAGNANS
Immeuble Lou Rouchas

04400 PRALOUP

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00147609	
Unité de gestion		0475	PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation	UDI	002469	BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance	P	0000002893	BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS

Localisation exacte DANS LE BAIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : mercredi 05 mars 2025 à 10h51
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE

Type analyse: PCL
Type d'eau: RI

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Référence de qualité inférieure	Référence de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Transparence qualitative	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Affichage des résultats sur le site	MAJ	SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	30,0	°C		36,00		33,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,3	unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Acide isocyanurique	<15	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,46	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M.	mg(Cl2)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,24	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,73	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,70	mg(Cl2)/L				
MINERALISATION						
Chlorures	38	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	4,2	mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147609)

L'eau du bain à remous est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Caroline CHAUVIN

Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

DIFFUSION IMMOBILIER
BP 1 - 3 av. des 3 frères Arnaud

04400 BARCELONNETTE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00147609	
Unité de gestion		0475	PISCINE RES.LE CHATEAU DES MAGNANS
Installation	UDI	002469	BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS
Point de surveillance	P	0000002893	BAIN A REMOUS LE CHATEAU DES MAGNANS

Localisation exacte DANS LE BAIN
Commune JAUSIERS

Prélevé le : mercredi 05 mars 2025 à 10h51
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE

Type analyse: PCL
Type d'eau: RI

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Référence de qualité inférieure	Référence de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES						
Transparence qualitative	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Affichage des résultats sur le site	MAJ	SANS OBJET				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	30,0	°C		36,00		33,00
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE						
pH	7,3	unité pH	6,90	7,70		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Acide isocyanurique	<15	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,46	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore disponible	N.M.	mg(Cl2)/L	2,00	5,00		
Chlore libre	1,24	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,73	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,70	mg(Cl2)/L				
MINERALISATION						
Chlorures	38	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIOUES						
Carbone organique total	4,2	mg(C)/L				5,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES						
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147609)

L'eau du bain à remous est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Caroline CHAUVIN